

## RELATÓRIO DE SIMULADO



**Unidade:** Plangecon

**Data:** 27/12/2023

**Hora Inicial:** 15:01

**Hora Final:** 15:33

**Tipo de Simulado:** Abandono de área com vítima de mal súbito



### 1 - Descrição do evento e do local.

Simulação de princípio de incêndio provocado pela dispersão de fumaça artificial, localizado no corredor entre a área dos escritórios e a cobertura do galpão da fábrica, combinado com simulado de uma vítima de mal súbito que veio a passar mal pouco antes do início da ocorrência de incêndio.

### 2 – Acionamento da Brigada.

A ocorrência de mal súbito foi identificada por um brigadista que trabalha no escritório (local da ocorrência de mal súbito) o princípio de incêndio foi identificado por um terceiro colaborador que acionou a sirene de emergência fazendo todos os colaboradores abandonar a área.

Um segundo Brigadista identificou o princípio de incêndio e se deslocou para o local sozinho para realizar o combate ao princípio de incêndio, ao chegar no local foi informado que o fogo já havia se extinguido, mas ainda existia uma vítima dentro do escritório, *(não existe no local meio para acionamento da brigada, nem ponto de encontro pre definido para a brigada se organizar, muitos se omitiram, também não existe sinal de telefone móvel no local).*

Contatos:  
(94) 99901-5982  
(94) 99241-8043

Endereço:  
Rua J, Nº 10, Centro  
Canaã dos Carajás – PA.

Email / Site:  
acadebompa@gmail.com  
www.acadebompa.com.br

### **3 – Resposta à emergência pelos Brigadistas.**

Apenas um Brigadista chegou ao local da ocorrência para atuar no combate ao incêndio, após identificar a extinção do fogo o mesmo foi até o primeiro brigadista que estava atendendo a vítima, como os demais brigadistas não compareceram e devido a ausência de meios de comunicação fez se necessário que o segundo brigadista descesse até o ponto de encontro convocar os demais para o atendimento e trazer os equipamentos.

A vítima foi imobilizada em prancha rígida conforme protocolo e encaminhada até o ponto de embarque em ambulância.

### **4 – Retorno às atividades operacionais.**

Após o atendimento da “vítima” e a extinção do risco de incêndio a equipe recebeu as devidas orientações no ponto de encontro, onde foram informados que se tratava de um simulado, bem como orientações adicionado sobre abandono de área e procedimentos adicionais a serem seguidos.

### **5 – Descrição detalhada horária das ocorrências por evento.**

15:01 – Visualização da fumaça de “incêndio”;

15:02 – Acionamento do alarme de emergência;

15:08 – Chegada do segundo brigadista ao local e busca do kit de emergência;

15:11 – Chegada o restante da equipe de Brigadista com equipamentos;

15:16 – Brigadistas finalizaram o atendimento e começaram o deslocamento com a vítima;

15:19 – Chegada com a vítima no ponto de ambulância e ponto de encontro;

15:33 – Trabalhadores liberados para retornarem a suas atividades;

15:34 às 16:22 – Realizado reunião de alinhamento com os Brigadistas e Segurança do Trabalho.

## 5 – Conclusões.

Após a realização do simulado houve uma reunião de todos os Brigadistas para discutir sua evolução. Alguns itens foram apontados de forma a buscar a melhoria do sistema:

- Falta de Comunicação com brigadista;
- Alguns membros da equipe não sabiam onde fica o ponto de encontro;
- Falta de identificação no uniforme dos brigadistas;
- Falta de conhecimento técnico mínimos por parte dos Brigadistas em APH;
- 3 Colaboradores não ouviram a sirene por estarem em local mais afastado;
- Sirene não tocou continuamente;

De forma resumida o simulado correu de forma satisfatória e se os itens citados acima forem sanados, a resposta a este tipo de emergência será melhorada.

## 6 – Ações de melhorias propostas.

- Disponibilizar uma sala para guarda de equipamentos de atendimento a emergência e pré determinar ponto de encontro separado para os Brigadistas;
- Providenciar kit's específicos para atendimentos de emergências medicas e combate a incêndios;
- Treinar novamente a equipe de Brigadistas com carga horária mínima de 16 horas;
- Providenciar meios de comunicação eficiente com todos os brigadistas em tempo real.
- Construir rede de hidrantes com abrigos e disponibilizar equipamentos de combate a incêndios, bem como a construção de reservatório de água específico para estes fins;
- Instalar lâmpadas de emergência;
- Instalar sistema de detecção de incêndios;
- Adotar outras providencias que se fizerem necessárias de acordo com a observação e identificação de novos eventos.

## 7 – Supervisor do simulado.

|                  |                                                 |                    |                          |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| NOME             | JAUDSON RABELO DE OLIVEIRA                      | FUÇÃO              | BOMBEIRO CIVIL           |
| ESPECIALIZAÇÃO 1 | BOMBEIRO CIVIL - PARÁ                           | ARP. CBM-PA.       | 575991/2023              |
| ESPECIALIZAÇÃO 2 | TECNICO DE ENFERMAGEM                           | COREN - PA.        | 1059567                  |
| ESPECIALIZAÇÃO 3 | TÉC. ENFERMAGEM DO TRABALHO                     | COREM -PA          | ET. 20675                |
| ESPECIALIZAÇÃO 4 | TÉCNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO                 | MTE - TO.          | 5301336                  |
| ESPECIALIZAÇÃO 5 | PÓS GRADUADO EM GESTÃO DE EMERGÊNCIA E DESASTRE | REG. PÓS GRADUAÇÃO | 173134 - 773217 / UNY-23 |

Parauapebas, 27 de dezembro de 2023.

**JAUDSON RABELO DE OLIVEIRA**  
**BOMBEIRO CIVIL**  
**ARP. CBM-PA: 575991/2023**

